


LEISTUNGSWERTE FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN

mit Kapillarrohrmatte OPTIMAT SB 20
mit Kapillarrohrmatte FOLIMAT FSB 20




HEIZLEISTUNG MIT OPTIMAT SB 20



A - OPTIMAT im Betonestrich d = 45 mm und Fliesen d = 15 mm ($\lambda = 1,05$ W/mK)
B - OPTIMAT im Betonestrich d = 45 mm und Stabparkett d = 10 mm ($\lambda = 0,21$ W/mK)



HEIZLEISTUNG MIT FOLIMAT FSB 20



A - FOLIMAT in Vergussmasse d = 10 mm und Fliesen d = 15 mm ($\lambda = 1,05$ W/mK)
B - FOLIMAT in Vergussmasse d = 10 mm und Stabparkett d = 10 mm ($\lambda = 0,21$ W/mK) verklebt

KONTAKT

Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH
Eichhorster Weg 80 | 13435 Berlin

Fon: + 49 30 402054 – 0
Fax: + 49 30 402054 – 19

www.clina.de
info@clina.de